



Gemeinde Parzellen-Nr.:

Objekt

Bauherr

Architekt

Fachplaner

Abwasseranfall	SW / MW	RW
Schmutzwasser (vgl. Tabelle 1) Abflusskennzahl K = <input type="text" value="0.5"/>	0.00 l/s	
Regenwasser (vgl. Beilage B2: Total C bzw. Total D)	<input type="text"/> l/s	<input type="text"/> l/s
Dauerabfluss	<input type="text"/> l/s	<input type="text"/> l/s
Hebeanlage (maximale Pumpen-Fördermenge)	<input type="text"/> l/s	<input type="text"/> l/s
Total	0.00 l/s	0.00 l/s
Gesamtabfluss SW/MW + RW	0.00 l/s	

Tabelle 1: Schmutzwasserabfluss in Schmutz- / Mischwasserleitung

Entwässerungsgegenstand	Schmutz- wasserwert DU [l/s]	Anzahl	Total DU [l/s]
Urinal wasserlos	0.10	<input type="text"/>	0.00
Standurinal pro Person	0.20	<input type="text"/>	0.00
Waschtisch, Wandbecken, Bidet	0.50	<input type="text"/>	0.00
Urinal mit Druckspüler	0.50	<input type="text"/>	0.00
Schulwandbrunnen	0.50	<input type="text"/>	0.00
Waschrinne mit 3 Entnahmestellen	0.50	<input type="text"/>	0.00
Wäschezentrifuge bis 10 kg	0.50	<input type="text"/>	0.00
Dusche nicht staubar	0.60	<input type="text"/>	0.00
Bodenablauf DN 50	0.80	<input type="text"/>	0.00
Dusche staubar	0.80	<input type="text"/>	0.00
Urinal mit Spülkasten	0.80	<input type="text"/>	0.00
Badewanne	0.80	<input type="text"/>	0.00
Waschrinne 4-10 Entnahmestellen	0.80	<input type="text"/>	0.00
Wandausgussbecken, Spültisch 1- und 2-fach	0.80	<input type="text"/>	0.00
Waschfontäne 6-10 Entnahmestellen	0.80	<input type="text"/>	0.00
Waschtrog, Geschirrspülmaschine Haushalt	0.80	<input type="text"/>	0.00
Waschmaschine bis 6kg	0.80	<input type="text"/>	0.00
Bodenablauf DN 56	1.00	<input type="text"/>	0.00
Waschmaschine 7-12 kg	1.50	<input type="text"/>	0.00
Geschirrspülmaschine Gewerbe	1.50	<input type="text"/>	0.00
Bodenablauf DN 70	1.50	<input type="text"/>	0.00
Klosettanlage 6l oder 7.5l Spülwassermenge	2.00	<input type="text"/>	0.00
Klosettanlage 9l Spülwassermenge	2.00	<input type="text"/>	0.00
Stand-/Wandausguss (Fäkalien/Putzwasser)	2.50	<input type="text"/>	0.00
Waschmaschine 13-40 kg	2.50	<input type="text"/>	0.00
Steckbeckenapparat	2.50	<input type="text"/>	0.00
Bodenablauf DN 100	2.50	<input type="text"/>	0.00
Grosswanne, Saunatauchbecken	2.50	<input type="text"/>	0.00
Summe DU			0.00

Bemerkung

Entwässerungsgegenstände, welche in eine Hebeanlage entwässern, sind in der Tabelle 1 nicht aufzuführen, sondern im separaten Berechnungsblatt der Hebeanlage.